



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Nome.....

Unidade.....

1. A que distância entre si deverão ser instalados os pontos de iluminação?

- () 5m
- () 3m
- () 15m
- () 10m

2. Quanto a finalidade da iluminação de emergência marque V ou F?

- () reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os perigos existentes e garantindo que sejam adotadas ações adequadas à este tipo de situação;
- () Orientar as ações de combate;
- () facilitar a localização dos equipamentos e das rotas de saída para o abandono seguro da edificação em caso de incêndio.
- () Acabar com o risco de ocorrência de incêndio;
- () Alertar o Telefonista para quais números de emergência deve ligar.

3. Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias no máximo a que altura do piso devem ficar?

- () 1,10 m
- () 0,90 m
- () 1,60 m
- () 1,80 m
- () 0,10 m

4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

Símbolo	
	1
	2
	3
	4

Categoria	
Orientação e salvamento	()
Proibição	()
Alerta	()
Equipamentos	()



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

5. Quanto a Instalação da sinalização de emergência complete:

A placa contendo o da sinalização de emergência deve ser instalada em e a uma altura de do piso acabado à base da sinalização

6. Segundo o CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – CSCIP, o que é considerada uma

Edificação antiga?

() é a área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material.

() edificação que comprovadamente tenha sido construída ou regularizada a partir de 1976 até a data de 07 de janeiro de 2012, desde que mantidas a mesma área, altura e ocupações da época de sua construção e sem ter passado por unificação de edificações.

() edificação que comprovadamente foi construída até o ano de 1975, desde que mantidas a mesma área, altura e ocupações da época de sua construção e sem ter passado por unificação de edificações.

Uma Área de Risco:

() é o pavimento que subdivide parcialmente um andar em dois andares. Será considerado como andar ou pavimento, o mezanino que possuir área maior que um terço (1/3) da área do andar subdividido.

() é o ambiente externo à edificação, que contém armazenamento de produtos inflamáveis ou combustíveis, instalações elétricas ou de gás, e similares.

() é a principal ocupação para a qual a edificação ou parte dela é projetada e/ou utilizada, devendo incluir as ocupações subsidiárias. Atividade ou uso principal exercido na edificação.

() é o plano de piso.

E uma Carga de Incêndio:

() é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos.

() é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar certificando a regularidade decorrente do procedimento de licenciamento.

() é a comissão técnica instituída pelo Comandante do CB/PMPR, com o objetivo de analisar e emitir pareceres relativos 20 aos casos que necessitem de soluções técnicas mais complexas ou apresentarem dúvidas quantos às exigências previstas neste Código.

() é a situação crítica e fortuita que representa perigo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou fenômeno da natureza que obriga a uma rápida intervenção operacional.